

Vognsild Vandværk
Lerkenfeldvej 12
9600 Aars
Tonni Klausen

Prøve fra sted nr. 9836
9600 Vognsild Vandværk
820 Vesthimmerland kommune



0000165960

Udtaget afgangshane.

LAB nr. 12-13990 Min og Max ifølge Miljøstyrelsen nr. 1024 2011

Analyseparameter	Resultat	Min	Max	Udf.	D.L.	Metode/Reference	+/-
Farve Pt	mg/L 2	-	5	1		M-0007 DS 289	3.0%
Turbiditet	FTU 0.3	-	0.3	0.1		M-0011 DS 290	5.0%
Lugt drikkevand	Klar	-	-	-		*Organoleptisk	-
Smag	Ingen	-	3	-		*Organoleptisk	-
Temperatur.	°C 9.9	-	-	0.1		TERMOMETER	1.0%
pH (Felt)	8.0	7	8.5	0.05		M-0010 DS 287	5.0%
Ledn.evne (Felt)	mS/m 52.5	30	-	1		M-0009 DS 288	5.0%
Ilt (Felt)	mg/L 9.8	5	-	0.1		M-0064 DS/EN 25814	5.0%
NVOC	mg/L 0.8	-	4	0.1		M-0097 DS/EN 1484	8.0%
Indd.rest	mg/L 380	-	1500	20		M-0008 DS 204	3.0%
Calcium.	mg/L 79.0	-	200	0.007		M-0139 RefM018/ICP	5.0%
Magnesium.	mg/L 10.6	-	50	0.001		M-0139 RefM018/ICP	7.0%
Hårdhed total	°dH 13.5	5	30	0.05		M-0017 DS 259	10%
Natrium.	mg/L 16.8	-	175	0.06		M-0139 RefM018/ICP	5.0%
Kalium.	mg/L 1.93	-	10	0.05		M-0139 RefM018/ICP	5.0%
Ammonium	mg/L under 0.02	-	0.05	0.02		M-0014 DS 224	5.0%
Jern.	mg/L 0.054	-	0.1	0.002		M-0139 RefM018/ICP	5.0%
Mangan.	mg/L 0.012	-	0.02	0.001		M-0139 RefM018/ICP	8.0%
Bicarbonat HCO3	mg/L 145	100	-	0.5		M-0006 DS 256	5.0%
Klorid.	mg/L 43	-	250	0.5		M-0018 DS/ENISO10304	3.0%
Sulfat	mg/L 109	-	250	0.5		M-0018 DS/ENISO10304	3.0%
Nitrat.	mg/L under 0.5	-	50	0.5		M-0018 DS/ENISO10304	6.0%
Nitrit	mg/L under 0.010	-	0.01	0.010		M-0015 DS 222	3.0%
Total-P	mg/L 0.02	-	0.15	0.010		M-0020 DS 292	4.0%
Fluorid	mg/L 0.1	-	1.5	0.1		M-0018 DS/ENISO10304	10%
Aggressiv CO2	mg/L under 5	-	5	5		M-0004 DS 236	10%
Colif. bakt.	/100mL 3	-	under 1 MAX	1		Colilert	Ig0.3
Fækale coli	/100mL under 1	-	under 1	1		Colilert	Ig0.3
Kimtal 37 °C	/mL under 1	-	5	1		M-0030 DS/EN ISO6222	Ig0.3
Kimtal 22 °C	/mL 7	-	50	1		M-0031 DS/EN ISO6222	Ig0.3
PAKKE TYPE 76		-	-	-		-	-
Prøvetagning dv.		-	-	-		M-0061 DS/ISO 5667	-
Drikkev. udtaget af	PL	-	-	-		M-0061 DS/ISO 5667	-


*) : Ikke akkrediteret.

+/- angiver ekspanderet usikkerhed (2x RSD%)

Der er fundet 1 resultat udenfor de nævnte Min- og Max-værdier

Vurdering af analyseresultaterne er ikke omfattet af akkrediteringen

Side 1 af 1


Sven-Erik Lykke, laboratoriechef

Prøven udtaget af:

AnalyTech Miljølaboratorium A/S

Bøgildsmindevej 21

9400 Nørresundby

Sendt som brev

Rekvirent:

Vognsild Vandværk

Lerkenfeldvej 12

9600 Aars

Tonni Klausen

Sendt som e-mail

Analyseattest også sendt til:

Danmarks Miljøportal

Jupiter Databasen

Sundhedsstyrelsen Nordjylland

Vesterbro 81B, 1.

9100 Aalborg

Postboks 1826

Sendt som e-mail

Vesthimmerland Kommune

Himmerlandsgade 27

9600 Aars

Vedrørende Vandværker

Sendt som e-mail

Intern kode (! 51025 99.51 5.60-5.85)

Udtaget d. 26.09.2012 13:05

Modtaget d. 26.09.2012

Færdiganalyseret d. 03.10.2012

Nørresundby d. 03.10.2012